



TT P. Kowalec

ELKOM sp. z o.o. Opole

wpłynęło dnia 2017 -10- 19

L.dz. 385 podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.6.14.2017.AW-Ś

Opole, dnia 16 -10- 2017

Ocena jakości wody w III kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuję, że:

- W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pobrał w dniu 24.07.2017 r. do badań próbki wody z wodociągu publicznego Brzezie. Na podstawie sprawozdań z dnia 26.07.2017 r. nr 798-799/W/N/OL/17 stwierdzono, że jakość wody pod względem bakteriologicznym oraz zawartości żelaza jest zgodna z cyt. rozporządzeniem.
- w ramach monitoringu jakości wody firma ELKOM Sp. z o.o. pobrała do badań w dniu 13.09.2017 r. próbkę wody z wodociągu publicznego Brzezie. Na podstawie sprawozdań nr 1272-1273/W/S/OL/17 stwierdzono, że jakość wody z w/w wodociągu spełnia wymagania określone w cyt. rozporządzeniu.
- w ramach monitoringu jakości wody w dniu 27.09.2017 r. firma ELKOM Sp. z o.o. ponownie pobrała do badań próbki wody z wodociągu publicznego Brzezie. Na podstawie sprawozdania nr 1359/W/S/OL/17 z dnia 29.09.2017 r. stwierdzono obecność 3 jtk/ 100 ml bakterii grupy coli w badanej próbce wody. Po przeprowadzeniu działań naprawczych, polegających na dezynfekcji sieci wodociągowej i wody podchlorynem sodu, w dniu 03.10.2017 r. firma ELKOM Sp. z o.o. ponownie pobrała do badań próbki wody z w/w wodociągu. Na podstawie sprawozdań z dnia 04.10.2017 r. nr 1395-1398/W/S/OL/17 nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli w wodzie.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdza, że woda z **wodociągu publicznego Brzezie** w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Brzezcie obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: część Opola, część Dobrzecnia Wielkiego, Dobrzeń Mały.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr *Monika Aneta Wójcik-Słczak*

Otrzymuje:

↓ ELKOM Sp. z o. o
ul. Norweska 11
45-920 Opole

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
2. Prezydent Miasta Opola
Rynek – Ratusz
45-015 Opole
3. a/a

Sprawę prowadzi: Aneta Wójcik-Słczak, tel.: (77) 44 28 511